

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

г. Омутнинск, ул. К. Либкнехта, д. 8, т. 8 (83352) 2-11-47, ond22@43.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 62/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», в лице директора Балыбердиной Татьяны Вячеславовны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного государственного инспектора Омутнинского района по пожарному надзору – начальника ОНДПР Омутнинского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области Невиницына Андрея Николаевича от 19.08.2022 № 62 в период с «19» августа 2022 г. по «19» августа 2022 г.

государственным инспектором Омутнинского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Левановой Анастасией Михайловной

органа государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Помещения, занимаемые избирательным участком № 757, в здании учебного корпуса КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», по адресу: Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Свободы, 35

в ходе которого, присутствовал представитель контролируемого лица: директор КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» Балыбердина Татьяна Вячеславовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационного вы-	ст.6 ч.1, ст.4 ч.3 ФЗ №123	01.11.2023	


	см	п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.6 СНИП 2.01.02-85*; п. 4.6 СНИП II-2-80; п. 4.2 СНИП II А.5-70*		
6.	Ширина эвакуационного выхода с этажа на наружную лестницу с северной стороны четвертого этажа составляет 60 см	ст.6 ч.1, ст.4 ч.3 ФЗ №123; п. 23 ППР в РФ; п. 4.2.19. СП 1.13130 2020; п. 4.2.5. СП 1.13130 2009; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.6 СНИП 2.01.02-85*; п. 4.6 СНИП II-2-80; п. 4.2 СНИП II А.5-70*	01.11.2023	
7.	Ширина эвакуационного выхода с этажа на наружную лестницу с южной стороны четвертого этажа составляет 60 см	ст.6 ч.1, ст.4 ч.3 ФЗ №123; п. 23 ППР в РФ; п. 4.2.19. СП 1.13130 2020; п. 4.2.5. СП 1.13130 2009; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.6 СНИП 2.01.02-85*; п. 4.6 СНИП II-2-80; п. 4.2 СНИП II А.5-70*	01.11.2023	
8.	Ширина эвакуационного выхода с этажа на наружную лестницу с северной стороны пятого этажа составляет 60 см,	ст.6 ч.1, ст.4 ч.3 ФЗ №123; п. 23 ППР в РФ; п. 4.2.19. СП 1.13130 2020; п. 4.2.5. СП 1.13130 2009; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.6 СНИП 2.01.02-85*; п. 4.6 СНИП II-2-80; п. 4.2 СНИП II А.5-70*	01.11.2023	
9.	Ширина эвакуационного выхода с этажа на наружную лестницу с южной стороны пятого этажа составляет 60 см	ст.6 ч.1, ст.4 ч.3 ФЗ №123; п. 23 ППР в РФ; п. 4.2.19. СП 1.13130 2020; п. 4.2.5. СП 1.13130 2009; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.6 СНИП 2.01.02-85*; п. 4.6 СНИП II-2-80; п. 4.2 СНИП II А.5-70*	01.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» Балыбердина Татьяна Вячеславовна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица
(представителя)

19 " августа 20 22 г.




(подпись)

Государственный инспектор Омутнинского района по пожарному надзору Леванова Анастасия Михайловна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

“ 19 ” августа 20 22 г.



(подпись)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035
тел./факс (8332) 54-69-62. E-mail: gu@43.mchs.ru, телефон доверия ГУ (8332) 64-21-77.