

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» июля 2025 г., 43250061000218665180

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«04» августа 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2507/432-43/16-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

Кировская область, г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта, д. 8

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от
« 22 » июля 2025 г., № 2507/432-43/16-В/РИВ, учетный номер проверки 43250061000218665180.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

**1. Патрушев Игорь Андреевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Омутнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Омутнинского района по пожарному надзору)**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

**соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях,
на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к
которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной
безопасности**

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Омутнинский, г Омутнинск, ул Свободы, Дом 35

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОМУТНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА" ИНН 4322002112, адрес
регистрации юридического лица: 612740, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОМУТНИНСКИЙ, ОМУТНИНСК, УЛ.
ВОРОВСКОГО, Д.3**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «04» августа 2025 года, 08 час. 00 мин.

по «04» августа 2025 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие
нарушения:**

- 1. Ширина левого лестничного марша на первом этаже составляет 0,98 м вместо требуемой не менее 1,35 м в
нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях**

пожарной безопасности" (далее ФЗ № 123-ФЗ), п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации № 14 от 16.09.2020 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее ППР в РФ), п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

2. Ширина левого лестничного марша на втором этаже составляет 0,95 м вместо требуемой не менее 1,35 м в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ), п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

3. Ширина левого лестничного марша на третьем этаже составляет 0,99 м вместо требуемой не менее 1,35 м в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ), п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

4. Ширина левого лестничного марша на четвертом этаже составляет 0,98 м вместо требуемой не менее 1,35 м в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ), п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.1, 4.2.20 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

5. Ширина лестничного марша правой лестничной клетки на первом этаже составляет 1 м вместо требуемой не менее 1,35 м в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ), п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

6. Ширина лестничного марша правой лестничной клетки на втором этаже составляет 1 м вместо требуемой не менее 1,35 м в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ), п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

7. Ширина лестничного марша правой лестничной клетки на третьем этаже составляет 0,99 м вместо требуемой не менее 1,35 м в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ), п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

8. Ширина лестничного марша правой лестничной клетки на четвертом этаже составляет 0,99 м вместо требуемой не менее 1,35 м в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ), п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

9. Ширина эвакуационных выходов с торца здания 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей (левое крыло) на наружную лестницу 3-го типа составляет 0,6 м вместо требуемой не менее 0,8 м чем нарушены требования ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 23 ППР в РФ, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

10. Ширина эвакуационных выходов с торца здания 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей (правое крыло) на наружную лестницу 3-го типа составляет 0,6 м вместо требуемой не менее 0,8 м чем нарушены требования ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 23 ППР в РФ, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

11. Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации выполнен в отступлении от проектной документации чем нарушены требования ч. 1 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ, п/п "о" п. 16, п. 54 ППР в РФ. Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

12. Проектная документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствуют требованиям нормативных документов чем нарушены требования ч. 10 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, 35

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Омутнинского района по пожарному надзору) Патрушев Игорь Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Патрушев Игорь Андреевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Омутнинского района по пожарному надзору), телефон: 88335221147, e-mail: patrushevia@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «00» минут «04» 08 2025 г. *Игорь Андреевич Патрушев*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

